

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA Basen	ACAV-B-6/5-NW-PL-371756/41 Nr fabr. C480/2013	Piwnica	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych
			SPRAWDZENIE siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW 1	G-Golem –O-02-SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16378/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownienie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów			
SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych			
SPRAWDZENIE siłowników przepustnic			
Pomiar prądów pracy wentylatorów			
SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów			
Pomiar napięć zasilających			
Pomiar napięć sterujących			

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW2B	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16380/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych
			SPRAWDZENIE siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW4	G-Golem-O-01-SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16381/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
			Utylizacja zużytych

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW5	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16382/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych
			SPRAWDZENIE siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW6	G-Golem-O-03-SEFB7/RHE/PF/WHC//FEC /PF-R Nr fabr. C 16383/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
		PRESOSTATY	Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana czujników w pomieszczeniach kanałowych
			Wymiana siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			Wymiana prądów rozruchowych wentylatorów
		POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA	Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW7	G-Golem-O-01-S- FB7/PF/WHC-R Nr fabr. C 16384/13	Piwnica	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownianie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana
			Wymiana
			Wymiana
			Wymiana
			Wymiana
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Wymiana
			Wymiana
			Wymiana
			Wymiana
			Wymiana

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW8	G-Golem-O-01-SEFB7/CHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16385/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			SPRAWDZENIE i regulacja pasów
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownienie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych
			SPRAWDZENIE siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW 10	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16386/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
	PRESOSTATY		Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI-PRESOSTATU FILTRÓW, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE CZUJNIKÓW W POMIESZCZENIACH kanałowych
			SPRAWDZENIE SIŁOWNIKÓW PRZEPUSTNIC
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE PRĄDÓW ROZRUCHOWYCH WENTYLATORÓW
			Pomiar napięć zasilających
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Pomiar napięć sterujących
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW 12	H-Hermes-I-01-S- FB4/WHC/CF1-R nr fabr. C16387/13	Piwnica	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pesza
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostowanie Lamel
Dostawa filtrów			
Wymiana			
Utylizacja zużytych			
Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pesza			
SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów			
SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych			
SPRAWDZENIE siłowników przepustnic			
Pomiar prądów pracy wentylatorów			
SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów			
Pomiar napięć zasilających			
Pomiar napięć sterujących			

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW 13	G-Golem-O-02- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16388/13		SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
	PRESOSTATY		Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana czujników w pomieszczeniach kanałowych
			Wymiana siłowników przepustnic
			Wymiana prądów pracy wentylatorów
			Wymiana prądów rozruchowych wentylatorów
			Wymiana napięć zasilających
			Wymiana napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW14	G-Golem-I-01-S-FB7/WHC/PF-L Nr fabr. C 16389/13		SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla			
PRESOSTATY	SPRAWDZENIE UKŁADU automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów		
	SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych		
	SPRAWDZENIE siłowników przepustnic		
	Pomiar prądów pracy wentylatorów		
POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA	SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów		
	Pomiar napięć zasilających		
	Pomiar napięć sterujących		

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW16	H-Hermes-I-03-S- FB4/WHC/CF1-L Nr fabr. C16390/13	Pomieszczenie	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
			Utylizacja zużytych

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW16A	H-Hermes-I-03-S fabr. C16733/13	Nr Pomieszczenie	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
		PRESOSTATY	SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych
			SPRAWDZENIE siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów
		POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA	Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW17	G-Golem-I/O-08- SEFB7/GHC/PF/WHC//WC C/FB7/GCC/PF-R Nr fabr. C 16391/13	Piwnica/ Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownienie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla			
PRESOSTATY	SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów		
	SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych		
	SPRAWDZENIE siłowników przepustnic		
	Pomiar prądów pracy wentylatorów		
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		
	SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów		
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW18	G-Golem-I-02- SEFB7/RHE/PF/WHC/FEC/ /FB7/PF-L Nr fabr. C 16382/13	Piwnica	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW1A	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7 /PF-R Nr fabr. C 16379/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW1	G-GOLEM-O-01SE- FB7/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C16026/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Sprawdzenie i regulacja pasów
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
			Sprawdzenie siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW2	G-Golem-I-02-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF- L Nr fabr. C 16027/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczanie Lamel
			Prostownanie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana wężów i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW2A	G-Golem-O-01-SE-FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16023/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana pasów
			Czyszczenie Lamel
			Prostownienie Lamel
			Dostawa filtrów
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
	PRESOSTATY		Wymiana układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
	POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA		Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			Wymiana
			Utylizacja zużytych
			Wymiana
			Utylizacja zużytych

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW9	G-Golem-O-02-SE-FB7/CHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16024/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
			SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych
			SPRAWDZENIE siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
CENTRALA NW9A	G-Golem-O-01-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF- L Nr. fabr C 16025/13	Dach	SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,
			SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI
			SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH
			CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ
			SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM
			PRZEKŁADNIA PASOWA
			WYMIENNIKI CIEPŁA
			WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
			Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż pieszla
			SPRAWDZENIE układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
			SPRAWDZENIE czujników w pomieszczeniach kanałowych
			SPRAWDZENIE siłowników przepustnic
			Pomiar prądów pracy wentylatorów
			SPRAWDZENIE prądów rozruchowych wentylatorów
			Pomiar napięć zasilających
			Pomiar napięć sterujących

Opis przedmiotu zamówienia - Serwis central wentylacyjnych z wykazem urządzeń i zakresem wykonania usługi

Nazwa centrali	Typ	Miejsce montażu	Czynność
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX	AHU XRCAF 0715 T015 04 02 F 25 E020 1 5/8 2 1/8 1615 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C	Dach	WYMIENNIKI CIEPŁA
			SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI
			SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO
			Czyszczanie Lamel Prostownanie Lamel
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX	AHU XRCAF 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C	Dach	WYMIENNIKI CIEPŁA
			SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI
			SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO
			Czyszczanie Lamel Prostownanie Lamel
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX	AHU XRCAF 0715 T015 04 F 21 E005 7/8 1 1/8 Czynnik -Freon R407C	Dach	WYMIENNIKI CIEPŁA
			SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI
			SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO
			Czyszczanie Lamel Prostownanie Lamel